

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

« 27 » ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« 27 » ноября 2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ТД-245/15 от 27.11.2015
к Акту приемки б/н от 13.08.2004, срок действия до 30.08.2020.

ОБОРУДОВАНИЕ

Заземлители типа ЗР-110 на номинальное напряжение 110 кВ, ток термической стойкости 40 кА и ЗР-220 на номинальное напряжение 220 кВ, токи термической стойкости 31,5÷50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения I

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»
(ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»


9 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

9.1 Заземлители типа ЗР-110 на номинальное напряжение 110 кВ, ток термической стойкости 40 кА и ЗР-220 на номинальное напряжение 220 кВ, токи термической стойкости 31,5÷50 кА, климатического исполнения УХЛ1, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-058-49040910-2004 (ИВЕЖ.674234.003 ТУ), соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Руководитель Дирекции по управлению проектами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

 И.И. Шамсутдинов

Заместитель руководителя Дирекции -
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

 К.А. Рыжков