



21.10.2004. № 36-2/590

Комментарий
Фомину М.Ю.
Автоматически
21.10.04 ММ

22.10.04
Фомину М.Ю.
Запрос информации о
возможности использования
в ОАО РАО «ЕЭС
России»

Исполнительному директору
по маркетингу ЗАО «ЗЭТО»
М.Ю. Фомину

О предохранителях-разъединителях
типа ПРВТ

Филиппов
21.10.04

на № 02-04-37-65 от 16.09.2004

ОАО «ФСК ЕЭС», рассмотрев изложенное в Вашем вышеупомянутом письме, считает целесообразным применение этого аппарата в сетях 10 кВ.

Разработанный Вашим предприятием аппарат успешно прошёл межведомственную приёмку ОАО РАО «ЕЭС России» и повторной проверки в рамках системы аттестации ОАО «ФСК ЕЭС» не требуется.

Изделие включено в Перечень аттестованного оборудования и будет рассматриваться при организации в Обществе конкурсных и внеконкурсных закупок. Вместе с тем ОАО «ФСК ЕЭС» не располагает какой-либо информацией о возможной потребности в ПРВТ для нового строительства и реконструкции электрических сетей энергопредприятий.

С уважением,

Начальник Департамента –
Научно-технического Центра

В.Н. Вариводов

Воробьев Е.И.
7106416

Входящий № 6050
21 10 2004