



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «ОЭГСЕРТ» № ОГН4.RU.1304
Общества с ограниченной ответственностью «НефтегазТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»)
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон/факс: +7 (499) 616-11-85, <http://ngcert.ru>, e-mail: ngte@ngcert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.B00943

П 01477

Срок действия с 22.01.2021 по 21.01.2024

ПРОДУКЦИЯ:

Модуль компактный КМ ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ,
номинальный ток до 2000 А, ток термической стойкости 40 кА
ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ) (с изменением 3)
серийный выпуск
(см. Приложения ПП 01080, ПП 01081)

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.2.2); ГОСТ Р 52726-2007 (п.п.: 5.2.1; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.4; 5.9.1; 5.9.3; 5.10.1; 5.10.8; 5.10.9; 5.10.15; 5.10.21; 5.13; 5.15; разд. 6); ГОСТ Р 52565-2006 (п.п.: 6.1.1, 6.2.1; 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3; 6.4.5-6.4.7; 6.12.1.1; 6.14-6.16); ГОСТ Р 52034-2008 (п.п.: 4.9; 4.11; 4.20; 4.25, 4.26; 4.31; 4.32); ГОСТ Р 52082-2003 (п.п.: 5.12; 5.19; 5.26; 5.28; 5.29; 5.36; 5.37.1); ГОСТ Р 52725-2007 (п.п.: 6.1.1; 6.4.11); ГОСТ 1983-2015 (п.п.: 5.10; 6.1; 6.10.1; 6.12.1; 6.12.6; 6.15.1; 6.16; 6.17; 6.19; 6.20.2); ГОСТ 7746-2015 (п.п.: 6.1; 6.3.1; 6.3.4; 6.3.7; 6.3.8; 6.4.2; 6.9; 6.8; 6.12.2; 6.13.1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество

«Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624

Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79

Телефон: +7 (81153) 6-37-87, факс: +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу

«Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624

Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79

Телефон: +7 (81153) 6-37-87, факс: +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 07.02.2020 № 221П-19/НГТЭ;

Протокола сертификационных испытаний от 14.08.2020 № 01-3/1-13-26-ГС-2020

ИЦ ЗАО «ЗЭТО» (регистрационный № RA.RU.22MB05)

Акта экспертной группы по сертификации продукции от 28.08.2020 № 221П-19/НГТЭ;

Решения о выдаче сертификата соответствия от 22.01.2021 № 221П-19/НГТЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2а

климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

Руководитель органа по сертификации



М.П.

Эксперт

подпись

подпись

И.А. Рошин

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00943

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Закрытое акционерное общество
 «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624
 Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79
 Телефон: +7 (81153) 6-37-87, факс: +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

27.12.10.190

Модуль компактный КМ ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ, номинальный ток до 2000 А, ток термической стойкости 40 кА (климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69), со следующими комплектующими:

- металлоконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО»;
- разъединители серии РГ(НП)-110 УХЛ1, ТУ 3414-028-41586029-98 производства ЗАО «ЗЭТО»;
- ограничители перенапряжения нелинейные на напряжения 110 кВ серии ОПН-П-110 УХЛ1, ТУ 3414-044-49040910-2002 (ИВЕЖ.674362.001 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО»;
- изоляторы полимерные опорные стержневые на напряжение 110кВ серии ОСК-10-110 УХЛ1, ТУ 3494-001-53468973-2004, производства ЗАО «ЗЭТО»;

ТУ 3414-061-49040910-2007
(ИВЕЖ.674634.002 ТУ)

Модуль компактный
 КМ ОРУ-110
 наружной установки на
 напряжение 110 кВ. Технические
 условия
 (с изменением 3)



М.П.

Эксперт

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00943

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Закрытое акционерное общество
 «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624
 Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79
 Телефон: +7 (81153) 6-37-87, факс: +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

27.12.10.190

- изоляторы керамические на напряжение 110 кВ опорного типа С.8-550П климатического исполнения УХЛ1, производства Modern Insulators (Индия), Zapel (Польша);
 - шинные опоры ШО-110 УХЛ1, ТУ 3414-064-49040910-2005, производства ЗАО «ЗЭТО»;
 - приводы к разъединителям высоковольтным типов ПД-14-УХЛ1, ПД-14П-УХЛ1, ИВЕЖ.654133.017 ТУ, производства ЗАО «ЗЭТО»;
 - выключатели элегазовые серии ВГТ-110 УХЛ1, ТУ 3414-087-49040910-2010, производства ООО «ЗЭТО-Газовые технологии»;
 - трансформаторы тока серии ТОГФ-110 УХЛ1, ТУ 3414-086-49040910-2010, ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»;
 - трансформаторы напряжения ЗНОГ-110 УХЛ1 ТУ 3414-106-49040910-2012, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»;
 - ошиновка жесткая ШН(К)-110/2000 УХЛ1, ТУ 3414-046-49040910-2002, производства ЗАО «ЗЭТО»;
 - ошиновка гибкая, ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО».

ТУ 3414-061-49040910-2007
 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ)
 Модуль компактный
 КМ ОРУ-110
 наружной установки на
 напряжение 110 кВ. Технические
 условия

(с изменением 3)



Руководитель органа по сертификации

подпись

И.А. Рошин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия